








Tuamau, le 29/11/2011

①

Projet: Réhabilitation, Extension du centre de santé de
Tuamau.

Procès verbal de levée des mesures de la réception
Provision (Phase 3)

L'an deux mille douze, le vingt neuf novembre,
la commission ci dessous composée:

- Khadim Fall - DIEN 
- Alouane Wade - Maintenance Responsable 
- Birahim Niase - Maintenance 
- Amadou Zoumanigui - AGETIP 
- Abdou Salam Bane - C. Tabakh 
- Thierno Thiam - C. Tabakh 
- Nagueye Thalye - GETRAN. 

S'est rendue sur le site pour procéder à la levée des
mesures.

Après visite contradictoire, la commission a constaté que
les mesures sont levées sauf les postes suivants:

Bâtiment 03 (Polyclinique)

- Ajoutage des portes dérivées.
- Poser une chaise dans toilette vintem
- Faire une marche en béton à l'entrée vers Bât 9

Bâtiment 13 (logement Nedecun chef)

- Jointage à faire sur les rebords du receveur de douche de la toilette chambre parent.
- Poser une 2^e lampe Reglette dans le Salon.

Bâtiments 14 et 15 (logement N.C. Adjud et Safo femme)

- Poser les serrures des portes de garage

Bâtiment R+2

- Poser les clautras au niveau du 1^{er} et 2^e étages sur les Hall.
- Poser les couvercles des boîtes.
- Remplacer les hublots défectueux au niveau du RDC.

Aminagement Cuisine

Adduction d'eau

- Nettoyage de la bâche à eau
- Peinture alimentaire à faire
- finition couvercle trappe de visite.
- Mise en service.








①

Tiwaouane, le 29/11/2012

Projet: Réhabilitation, Extension du Centre de Santé de
Tiwaouane (

Procès Verbal de levée des réserves de la
Réception définitive (Phase 1 et 2)

L'an deux mille douze, le vingt neuf novembre,
la Commission ci dessous compose:

- Khadim Fall DIEM 
- Alanane Wade Mainteneur Responsable 
- Borrahim Niass. Maintenance 
- Amadou Zoumanigui. AGETIP 
- Abdou Salam Bann. C. Tabald 
- Thierno Thiam. C. Tabald 
- Nagueye Faye. GETRAN 

S'est rendue sur le site, pour procéder à la levée des
réserves.

Après visite contradictoire, la commission a constaté que
les réserves sont levées sauf les portes suivantes:

Bâtiment 7 bis

- RDC - Pose joint caoutchouc. Porte entrée côté droit
- 2^e Etage - Ajustage des portes des 2^e, 3^e et 4^e Salles du
Corridor droit.

②

2^e Etage

- Pose porte en bois de la Salle de Garde.

Amenagement Com

- Nettoyage.
- Evacuation des gravats